


Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5987 от « 19 » марта 2018г.

- 1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
- 2. Заказчик: СОНПГ «Родинское» ИНН 63406006898
(наименование надзорного органа или организации)
- 3. Основание для проведения испытаний: Договор № 103 от 12.01.2018 года
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
- 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: СОНПГ «Родинское», 403715, Волгоградская область, Еланский район, с.Родинское, ул. Ленинская,6
- 5. Место, где производился отбор проб: в/колонка, СОНПГ «Родинское», 403715 Волгоградская область, Еланский район, с.Родинское, ул. Ленинская,6
(фактический адрес, наименование организации, помещения)
- 6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
- 7. Дата и время отбора пробы: - 13.03.18 г 09ч 50мин.
- 8. Дата и время доставки пробы: - 13.03.18г 16 час. 20мин.
- 9. Код работы: ПК.548.1.
- 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
- 11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
- 12. Дополнительные сведения: бак. исследования
Тара, упаковка: 0.5 л – стерильная бутылка.
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник: соблюдены
Условия хранения: соблюдены
Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:  Морскова Н.А.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Печенюк Е.Н.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача, учреждения (филиала)) подпись Ф.И.О.



Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК .548.1

Дата поступления в лабораторию: 14.03.18г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 221

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 15.03.18г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.
Фамилия И.О.

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Лицензия № ФС-34-01-000021-15 от 25 декабря 2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 5987 от 19 марта 2018г**

Исследованная проба: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.548.1.) отобранная из в/колонки, СОНПГ «Родинское», 403715, Волгоградская область, Еланский район, с.Родинское, ул. Ленинская, 6 по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

/ Врач - эксперт /
должность

Овчинников О.А. /
Ф.И.О. подпись